



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.16.П.010024.10.13 Дата 16. 10. 2013 г.
На основании заявления № 08403 от 04.10.2013

Организация-изготовитель: "FAKRO"
Адрес: Ul.Wagierska 144a,33-300 Nowy Sacz ,Poland (Польша)

Импортер (поставщик), получатель: "FAKRO"
Адрес: Ul.Wagierska 144a,33-300 Nowy Sacz ,Poland (Польша)

Наименование продукции: Материал полимерный пароизоляционный с отражающим алюминиевым слоем в рулонах Термофол т.м. "FAKRO"

Продукция изготовлена в соответствии: Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация о соответствии. Сертификат качества.
Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: алюминизированный полипропилен, сетка из полипропилена,
полиэтилен

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №14367/14367-АС-10 от 08.10.2013 г.

№ 052146

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, в баллах	1	не более 2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	1,3	15
Индекс токсичности, %	96,3	80-120
Спирт метиловый, мг/м3	0,06	0,5
Спирт изопропиловый, мг/м3	0,03	0,2
Ацетальдегид, мг/м3	0,004	0,01
Формальдегид, мг/м3	0,001	0,01

Область применения: **строительно-отделочные материалы**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Материал полимерный пароизоляционный с отражающим алюминиевым слоем в рулонах Термофол т.м. "FAKRO"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
организации оказания санитарно-
эпидемиологических услуг

Эксперт (эксперты)



Подпись

Иваненко А.В.

Садфонкина С.Г.
Ф. И. О.

Гордеева Т.И.

Дуванова О. П.